



Акционерное общество

«ГОРГАЗ»

Почтовый адрес: 442961, г. Заречный, ул. Коммунальная, 2
Телефон, факс: (841-2) 23-13-13, 23-13-23 E-mail: gaz.zato@mail.ru.
ИНН/КПП: 5838004813/583801001 ОГРН: 1115838000607

Председателю
Комитета по управлению имуществом
г. Заречного Пензенской области
Желтухину А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 278

на подключение к сети газораспределения от «30» июня 2020 г.
(действительны 70 рабочих дней со дня выдачи)

ГРО: Акционерное общество «Горгаз»

Заявитель: Комитет по управлению имуществом гор. Заречного Пензенской области

Объект: сеть газопотребления объектов общественного питания, расположенных по адресу обл. Пензенская, город Заречный, проспект 30-летия Победы на земельный участок 25Е с кадастровым номером 58:34:0010109:239

Устанавливаемое оборудование:

Котел отопительный 24-35 кВт - 1 шт.

Характеристика сети газопотребления в точке подключения (в т.А):

- существующий подземный газопровод среднего давления от ГРС до ул. Ленина и до ГРП-5
- давление газа - $P = 0,3$ МПа;
- диаметр 219 мм, материал газопровода — сталь

Расходы потребления топлива (природный газ):

- максимальный часовой расход газа — $5,0 \text{ м}^3/\text{ч}$

Требования к учету газа: на вводе газопровода в газифицируемое помещение предусмотреть узел учета расхода газа.

Условия и порядок газификации (особые условия):

1. Проект газоснабжения в границах земельного участка заявителя должен быть выполнен проектной организацией, имеющей свидетельство СРО о допуске к этому виду работ (в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации). Проект на согласование в газораспределительную организацию представляется в полном объеме. На проектируемом газопроводе в качестве запорной арматуры предусмотреть установку шаровых кранов.
2. Строительство сети газопотребления должно осуществляться строительно-монтажными предприятиями, имеющими свидетельство СРО о допуске к данному виду работ.

3. До пуска газа заказчик должен заключить (перезаключить) договор на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» и договор на техническое обслуживание с организацией, выполняющей работы по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств.
4. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на все газифицированные строения (помещения).
5. Заявитель II категории. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуска газа составляет 1,5 года со дня заключения договора технологического присоединения. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать 10 рабочих дней с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления.
6. Технические условия являются предварительными, при изменении характеристик и параметров технологического присоединения, заявителю необходимо обратиться в АО Горгаз за уточнением Технических условий.

Генеральный директор АО «Горгаз» _____



_____ Д.Г.Назаров

Технические условия получены: _____

(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)

Исполнитель
Инженер ПТО Антонова М.И.
23-13-23 (доб.271)